

# עדכון והבהרות

הבהרות 2 למכרז מס' 04/2018

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות קירוי יציע דרומי אצטדיון טדי ירושלים

אריאל - החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ (להלן: "החברה" או "אריאל") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות קירוי יציע דרומי באצטדיון טדי ירושלים (להלן: "העבודות" או "הקירוי") כמפורט במסמכי מכרז ובהסכמים המצורפים.

1. עורך המכרז מבקש להבהיר ולעדכן את הסעיפים הבאים במסמכי המכרז :

2. מפרט טכני מיוחד לכבלי מתיחה (19.19) התווסף לפרק 19 של ה"מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים "

כמו כן :

א. בתכנית קונסטרוקציה מספר 1035-302 נמצאים פרטי חבור כבלים לאגד ראשי ואביזרי הקצה, כבלי המתיחה בקוטר 16 מ"מ

ב. אורך כולל של הכבלים הנ"ל 550 מטר (ראה סעיף 19.1.220 בכתב הכמויות), אורך כבל כ-4.5 מטר

ג. כבל 4 מ"מ – הכבלים נמצאים בתוך מערכת לוחות הפוליקרבונט וכלולים במחיר המערכת

3. בעניין הפיתוח הסביבתי של האיצטדיון בעניין כניסת כלים כבדים ,

מצורפת תכנית " סימון משקל רכב מותר " כנספח א' להבהרות 2

4. אין שינוי בשאר סעיפי המכרז .

בברכה ,

חברת אריאל