

מענה לשאלות הבהרה –מכרז 04/2022 החלפת גופי תאורה אצטדיון טדי ירושלים

1. בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת אריאל חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), מודיעה על שינויים בהליך כדלקמן.
2. מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

<u>שאלה</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>מענה</u>
1	האם ניתן לספק ולתמחר כמות נמוכה יותר של פנסים אם נעמוד בתקן LEVEL B?	לא מקובל.
	האם הקבלן אחראי לספק את מערכת הבקרה של התאורה בDMX?	הקבלן צריך לספק את מערכת הבקרה של התאורה ב-DMX עם כלל גופי התאורה.
2	במפרט טכני בטבלה בסעיפים 2.1 ו- 2.9 מצוין שכיסוי פתח האור צריך להיות מזכוכית מחוסמת שקופה. האם ניתן להגיש גוף שכיסוי פתח האור אינו עשוי מזכוכית – דוגמא טכנו-פולימר שקוף עמיד חום ו UV ? אם לא ניתן : האם אפשר לקבל תשובה מנומקת למה לא ניתן ?	לא ניתן.
	אם הגוף עומד בכל הפרמטרים הטכניים הנדרשים במכרז , ואם כיסוי פתח האור הינו שטוח וקל לניקיון כמו זכוכית - איזה יתרון יש	
3	1. עמוד 16 סעיף 4.4 – נדרש 96 נקודות חישוב – 96 נקודות לפי UEFA אלו 96 נקודות מדידה.	מפרט טכני מיוחד מבוסס על מדריך UEFA 2016 ראה בקישור זה : https://www.jalgpall.ee/docs/UEFA%20Stadium%20Lighting%20Guide%202016.pdf

<p>המדריך אינו כולל התייחסות לכמות נקודות חישוב. המדריך כן כולל הגדרה מדויקת של מיקום 96 נקודות מדידה. לכן הוחלט לצורך תהליך מכרז זה, להיצמד להגדרות רשמיות של UEFA במדריך. אפשר כי הזוכה יידרש בהמשך התקדמות בפרויקט להגיש חישובי תאורה מעודכנים על-פי דרישות המזמין.</p>	<p>האם בכל זאת נדרש רק 96 נקודות חישוב? (בד"כ יש הרבה יותר בחישוב)</p>	
<p>מקובל חלקית – תקופת הניסיון תורחב עד לשנת 2013.</p>	<p>כידוע ממספר האצטדיונים והאולמות בארץ העומדים בדרישות שידורי הטלוויזיה מצומצמת בכלל. יתרה מכך, האצטדיונים והאולמות שהוקמו/שודרגו משנת 2016 מצומצמים יותר. אי לכך אנו מבקשים להגדיל את הטווח שנות הניסיון ולאשר ניסיון משנת 2010. הענות לבקשתנו תאפשר ליותר מציעים להשתתף במכרז ולהגדלת התחרות עם כל המשתמע מכך.</p>	4
<p>לא מקובל</p>	<p>תנאי סף 3.1.3 – עמוד 5 - מבקשים לאשר 2 פרויקטים בין השנים 2016-2021 - בהיקף 500,000 ₪ לפחות לכל פרויקט, לטובת הגברת התחרות וזאת משום שיש ניקוד לפרויקטים מעבר ל2 הפרויקטים הנזכרים.</p>	5
<p>חברת ספק גופי תאורה לא חייבת להיות חברת בת או לחילופין הקבלן לא חייב להיות נציג רשמי של יצרן גופי תאורה.</p>	<p>מפרט טכני עמוד 9/20 סעיף 1.3 מבקשים לאשר חברת בת של המציע כנציג רשמי או לחילופין הסמכה של הקבלן ע"י הנציג הרשמי.</p>	6
<p>לא מקובל</p>	<p>טכני – עמוד 10/20 סעיף 2.1 – מבקשים לאשר ג"ת ללא זכוכית מחוסמת.</p>	7
<p>מקובל. אין מניעה להגיש גוף תאורה אשר עונה לכל הדרישות המפרט, עשוי מספר מודולי LED בתוך מעטפת חיצונית אטומה אחת.</p>	<p>לפי נספח א' – מפרט טכני למתקן תאורת מגרש, סעיף 2.1 לדרישות סף טכניות כלליות נדרש כי החלק האופטי של הפנס יכלול 3 מודולים נפרדים, אטומים בעזרת מכסה עם זכוכית מחוסמת שקופה. אנו מבקשים לאשר גם פנס עם מודולי לד צמודים, העונה על דרישות הטכניות והפוטומטריות, בעל מבחר סוגי פיזור אור סימטרי ב 9 דרגות ריכוז שונות. עם אפשרות לצידוד ימינה - שמאלה, קדימה - אחורה ל 50 מ"מ לפחות. העונה על דרישות UEFA LEVEL B ובעל יכולת ביצועית לעמוד בדרישות</p>	8

	<p>המחמירות ביותר של . UEFA LEVEL A ELITE מצורף מפרט טכני של הפנס דגם LEDMASTERONE תוצרת חברת FAELLUCE איטליה, הפנס מותקן במספר רב של אצטדיונים ברחבי העולם ומאושר לפי סטנדרטים של UEFA/FIFA.</p>				
<p>לא מקובל</p>	<p>9 סעיף 3.1.3 לתנאי הסף דורש ניסיון לאספקה והתקנה של מערכות בתנאים לשידורי טלוויזיה בשני פרויקטים לפחות. מכיוון שהמכרז מתייחס לגופי תאורה מסוג לד הממושק למערכת בקה DMX לא נכון יהיה לדרוש ניסיון רק לגופי לד?</p>				
<p>אין הגבלה של מדינות בהם המציעה קיבל ניסיון ביצוע פרויקטים ברמה של אצטדיון.</p>	<p>10 נספח א' סעיף 1.5 – האם ניסיון גופי התאורה יכול להיות במתקני ספורט ברחבי העולם, או רק ניסיון בשטח ישראל בלבד?</p>				
<p>לא מקובל</p>	<p>11 האם המציע לפי תנאי סף 3.1.3 יכול להשתמש בניסיון באספקה והתקנה של ספק הגופי התאורה</p>				
<p>הנוסח של תנאי סף 1.4 מע' 9/20 של מפרטים טכניים אינו מתייחס כלל לניסיון יצרן בארץ. הנוסח המדויק מתייחס לניסיון ותקופת נציגות של ספק גופי תאורה עם היצרן בחו"ל. ספק גופי תאורה על-פי תנאי סף זה נדרש להיות בעל ניסיון עבודה עם היצרן הספציפי. להלן ציטוט מתוך רשימת תיוג, מיועדת למילוי על ידי ספק גופי תאורה. עקב כך כאן "המציע" הוא "הספק בארץ אשר מציעה את גופי תאורה של יצרן בחו"ל":</p> <table border="1" data-bbox="193 1473 879 1563"> <tr> <td data-bbox="193 1473 799 1563"> <p>המציע הוא נציג רשמי בארץ של היצרן גופי במשך 5 שנים אחרונות לפחות</p> </td> <td data-bbox="799 1473 879 1563"> <p>1.4</p> </td> </tr> </table> <p>להוכחה נדרש להגיש מכתב הסמכה של היצרן:</p> <table border="1" data-bbox="560 1608 879 1675"> <tr> <td data-bbox="560 1608 879 1675"> <p>מכתב הסמכה של היצרן חותם כנדרש</p> </td> </tr> </table>	<p>המציע הוא נציג רשמי בארץ של היצרן גופי במשך 5 שנים אחרונות לפחות</p>	<p>1.4</p>	<p>מכתב הסמכה של היצרן חותם כנדרש</p>	<p>12 מבקשים לשנות את הדרישה ל"יצרן גופי התאורה בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בישראל". המציע במכרז זה נדרש להיות קבלן ולא ספק ועל כן אין זה הגיוני שיידרש להציג ניסיון כיבואן ונציגו של יצרן הגופים. יתר על כן, דרישה זו מגבילה שלא לצורך יצרנים בעלי ניסיון בינלאומי רב וספקים בעלי ניסיון רב בגלל ששיתוף הפעולה ביניהם הינו פחות מ-5 שנים, ובכך מהווה פגיעה בתחרות.</p>	
<p>המציע הוא נציג רשמי בארץ של היצרן גופי במשך 5 שנים אחרונות לפחות</p>	<p>1.4</p>				
<p>מכתב הסמכה של היצרן חותם כנדרש</p>					
<p>לא מקובל.</p>	<p>13 אנא אשרו כי ניתן להציע גופי תאורה ללא זכוכית. במקרה תקלה / השתחררות, פלטת זכוכית עלולה ליפול על הקהל / העוברים באזור ולסכן את חייהם. בנוסף, הזכוכית מעלה את משקל הגוף ומכבידה על הקונסטרוקציה.</p>				

	גופי התאורה המוצעים הותקנו במגרשים גדולים של FIFA ו UEFA, שם לא הועלתה דרישה דומה.	
לא מקובל.	אנא אשרו כי ניתן להגיש דו"ח CB מלא וכי ניתן יהיה להגיש ת"י 20 (אימות CB) לאחר הודעת זכיה.	14
מתקבל – המועד האחרון להגשת הצעות יידחה עד ליום 8.3.22 בשעה 12:00.	מכרז בסדר גודל כזה הדורש התאמה לתקני תאורה מחמירים, דורש תכנון תאורה מקצועי ומעמיק. עקב היעדרויות בגין נגיף הקורונה, מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים נוספים, על מנת להשלים תכנון.	15
ראו תשובתנו לעיל	2. בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1.3 למסמך א'- ההזמנה להציע הצעות, על המציע להיות בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנת של מערכות תאורה במתקני ספורט באולמות ו/או אצטדיונים ב- 2 פרויקטים לפחות, בין השנים 2016-2021 בהיקף של 1,000,000 ₪ (כולל מע"מ), לפחות לכל פרויקט (להלן: "תנאי הסף"). כידוע, חברתנו הינה חברה מובילה, בעלת ניסיון עשיר, בין היתר גם בתחום המערכות בכלל ומערכות תאורה. כך, בין היתר, בשנת 2016 סיפקה והתקינה חברתנו מערכות תאורה כנדרש בהיקף של כ- 3,700,000 ₪ (לא כולל מע"מ)- יותר מפי שלוש מהנדרש בתנאי סף. גם בשנת 2012, סיפקה והתקינה חברתנו מערכות תאורה כנדרש בהיקף של כ- 1,600,000 ₪ (לא כולל מע"מ)- מעל הנדרש בתנאי הסף. מכאן שאין ספק כי לחברתנו הניסיון הנדרש (ומעבר לכך) לביצוע העבודות נשוא המכרז אשר בנדון. לאור האמור לעיל, נבקשכם לעדכן את נוסח תנאי הסף, כך ש: 2.1. תתאפשר הצגת פרויקט אחד בהיקף גבוה מהנדרש.	16

	<p>לחילופין-</p> <p>2.2. תתאפשר הצגת שני פרויקטים בהיקף הנדרש (או גבוה ממנו), בתקופה שבין השנים 2012-2021.</p> <p>וכן נבקשכם לתקן בהתאם את נספח א(3) למסמכי המכרז.</p>	
לא מקובל	<p>לאור השינויים המתרחשים בעולם הייבוא בשנה האחרונה, הזמן שהוגדר לביצוע העבודות אינו ריאלי.</p> <p>מתבקש לשנות ל – 180 יום.</p>	17
לא מקובל	<p>מבקשים לחלק את הניסיון ל – 2 חלקים:</p> <p>א. ניסיון באספקה ג"ת, המציע יעמוד בניסיון בתנאי הסף – אספקת ג"ת מהסוג המוצע על ידי הצגת ניסיון יצרן גופי התאורה בשני פרויקטים לפחות, כפי שמוגדרים ע"י הסעיף (אופי, היקף...)</p> <p>ב. ניסיון בהתקנה ג"ת – המציע יעמוד בתנאי הסף ההתקנה, ע"י הצגת ניסיון ההתקנה כאמור בסעיף. לצורך עמידה בתנאי זה, נא לאשר כי המציע יוכל להשתמש בניסיון המתקין מטעמו, לרבות הצגת הסכם מחייב לביצוע העבודה בינו לבין המתקין.</p> <p>באופן זה המציע מצהיר על ניסיון מתאים בשני המרכיבים העיקריים לפרויקט – הן בהיבט הטכני של ג"ת המוצע והן בחלק המקצועי של ביצוע פרויקט מסוג זה.</p>	18
לא מקובל	<p>נא לאשר כי המציע יוכל להתבסס על סיווג קבלן המשנה שלו בכפוף להצגת הסכם מחייב לביצוע העבודה בינו לבין המתקין.</p>	19
אין אישור לעבוד עם DMX אלחוטי בפרויקט מסוג זה	<p>במקרה של מערכת בקרה DMX אל-חוטית הכוללת כל התכונות הנדרשות במכרז – האם ניתן להתעלם מכל הסעיפים מפורטים בעמוד 19 כולל סיבים אופטיים?</p>	20

לא מקובל	21 כמו כן, בהתאם לנספח ג(3)1 למסמכי המכרז, נדרש המציע הזוכה להמציא העתק פוליסת אחריות מקצועית, נודה על אישורכם כי לעניין הוראה זו ניתן להמציא אישור כי פוליסת אחריות מקצועית הנה משולבת עם מוצר.
60 יום	22 מה הוא התוקף של הצעת המחיר ממועד הגשת ההצעה במקרים של עיכובים משמעותיים של הביצוע כמו עתירות משפטיות שעוכבו את התנעת המכרז או התארגנות לביצוע ארוכה מהמתוכנן, האם יש תוקף להצעת המחיר של הזוכה ?
כפי שכתוב במפרטים טכניים עמ' 16, לקבלת שרטוט ACAD יש לפנות למזמין.	23 מבקשים תכניות בפורמט אוטוקד.

3. המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה, וההגשה הינה עד ליום שלישי **8.3.22** בשעה **12:00** באופן המצוין בהליך.

4. מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד
בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.